

# TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0037/08

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

## INSPEKTIONSLUCKA EI 60

- Innehavare** Gunnebo Industrier AB, Fastening Systems, Bruksvägen 3, 590 93 Gunnebo  
Tel: 0490-300 00, Fax: 0490-233 00,  
Hemsida: [www.gunnebofastening.com](http://www.gunnebofastening.com), Organisationsnr: 556324-9183
- Produkt** INSPEKTIONSLUCKA EI 60, uppbyggd av stålplåt med isoleringsskiva, max storlek 600x600 mm, EI 60.
- Avsedd användning** Inspektionslucka i brandcellsskiljande väggar.
- Godkännande** Produkten uppfyller kraven i 2 § 2 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):
- Brandteknisk klass EI 60 5:22
- Tillhörande handlingar** ”Monteringsanvisning för brandklassade inspektionsluckor”, daterad 2011-03-17.
- Kontroll** Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2011-03-31 med diarienummer 100-94-0805 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
- Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.
- Tillverkare** Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
Gunnebo Industrier AB, Gunnebo

Märkning Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare/tillverkningsställe	<b>Workman/Huangshan City</b>
Boverkets inregistrerade varumärke	<b>+</b>
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer	<b>SITAC 1002</b>
Produktens typbeteckning	<b>t ex 005214</b>
Typgodkännandets nummer	<b>0037/08</b>
Brandteknisk klass	<b>EI 60</b>
Löpande tillverkningsnummer eller datum	<b>nr</b>
Kontrollorgan	<b>SP</b>

Bedömningsunderlag Rapporter nr P705309 och P801136 från SP.  
Ritningar nr 1/08, 2/08, 3/08, 4/08 och 5/08, daterade nov. 08.

Kommentarer Monteringsanvisning skall medfölja varje levererad lucka.

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2008-11-24 och projektnummer T800037.

Giltighetstid Godkännandet gäller t o m 2013-11-23

Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.



Annika Hermodsson



Per Adolfsson