

GODKÄNNANDEBEVIS

4337/91

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis

ANKARSKRUV

- Innehavare** Gunnebo Industrier AB, Affärsområde Fastening, 590 93 Gunnebo,
tel: 0490-890 00, fax: 0490-238 07, e-post: info@gunnebofastening.com,
hemsida: www.gunnebofastening.se, org.nr: 556324-9183.
- Produkt** Ankarskruv i dimensioner 5,0x35, 5,0x40 eller 5,0x45 mm.
Korrosionsskydd elförzinkning 20 µm på huvud, 7 µm på övriga ytor eller IMPREG enligt typgodkännande nr 0174/07, min 25 µm zink/aluminium och 4-6 µm topcoat.
- Avsedd användning** Skruv för infästning av byggbeslag i träkonstruktioner, klimatklasser 0-2.
- Godkännande** Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Konstruktionsregler (BKR):
- | | |
|-----------------------------------|-------|
| Beständighet (klimatklass 0-2) | 5:11 |
| Träskruvförband vid tvärkraft * | 5:244 |
| Träskruvförband vid utdragskraft* | 5:245 |
- * Karakteristisk bärförmåga enligt "Tillhörande handlingar."
- Tillhörande handlingar** ANKARSKRUV – Karakteristisk bärförmåga, daterad 2006-05-05.
- Kontroll** Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2004-05-24 med diarienummer 100-94-0805 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan, SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
- Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handling.



- Tillverkare Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:
Gunnebo Industrier AB, Affärsområde Fastening, Sverige.
- Märkning Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning och omfattar:
- | | |
|--------------------------|---|
| Innehavare | Made by Gunnebo Industrier AB, Gunnebo |
| P-märke | Þ |
| Certifieringsorgan | SP SITAC |
| Produktens typbeteckning | Ankarskruv |
| Godkännandets nummer | 5,0x35, 5,0x40 eller 5,0x45 |
| Löpande datum | 4337/91 |
| Kontrollorgan | Packningsdatum |
| | SP |
- Vid korrosionsskydd med IMPREG, skall även märkning enligt godkännandebevis 0174/07 utföras.
- Bedömnings- P 801394 från SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
underlag Ritning A4-200004-12 med senaste revidering 2008-02-06.
- Kommentarer Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer, daterat 2008-02-13 och projektnummer T400014-03.
- Giltighetstid Godkännandet gäller t o m 2014-06-17

Håkan Thiman

Leif Lundqvist